

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ					
№	Наименование оборудования, ед.изм.	кол-во	шм	11	L
1	Светильник настольный/потолочный шм		шм		
2	Распаячная коробка	шм	шм	4	LB
3	Выключатель одноклавишный	шм	шм	4	LS
4	Выключатель двухклавишный	шм	шм	1	LS
5	Щкаф электрораспределительный	шм	шм	1	ЩСН

Условно-графическое обозначение элементов:

Настольный или потолочный светильник типа НЛП или аналогичный

⊗

Распаячная коробка

▢

Выключатель одноклавишный

⌞

Выключатель двухклавишный

⌞

Щкаф распределительный (ЩСН)

▭

Наим. / шм	№ докум.	Подп.	Дата	СВАРОЧНЫЙ ПОСТ		Освещение	1	формат А3
шм								

- Примечание:
- Монтаж цепей освещения выполнять кабелем 3х1,5м² (1L+N+PE).
 - Выключатели смонтировать на высоте не менее 0,9м, согласно ПУЭ РК.
 - Кабель проложить в кабельных каналах.
 - Освещение сварочного отсека выполнять от двух групп автоматов и расключить в шахматном порядке.

